

# 引張試験成績書

対象製品

ルーティアンカー Tタイプ

対象品番

T-525,T-530

1. 試験項目	引張試験		
2. 試験日	2008年6月11日		
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場		
4. アンカー仕様 品名 品番  首下長 外径	ルーティアンカーTタイプ(芯棒打ち込み式) T-530 * 施工仕様が同じであるためT-530を 代表させて試験を実施した  30mm 5. 0mm		
5. 施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 750×600×200 27N/mm <sup>2</sup>		
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	5. 4mm 20mm ハンマーを使用しての下向き		
7. 試験結果および試験装置概観			
表1. 試験結果			
試験体 No.	引張荷重 [kN]	引張荷重平均 [kN]	破壊形態
①	5.4	5.6	コーン状破壊
②	6.1		コーン状破壊
③	6.3		コーン状破壊
④	5.0		コーン状破壊
⑤	5.2		コーン状破壊