

せん断試験成績書

対象製品

ルーティカット CASタイプ

対象品番

68CAS

1. 試験項目	せん断試験
2. 試験日	2007年9月3日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ルーティカットCASタイプ(本体打ち込み式) 68CAS W3/4 80mm 25.5mm
5. 施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 750×600×300 27N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	26.0mm 80mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態
①	85.1	85.9	支圧破壊
②	79.4		支圧破壊
③	79.4		支圧破壊
④	95.8		支圧破壊
⑤	89.7		支圧破壊




図1. 荷重変位曲線




図2. 試験装置概観