

せん断試験成績書

対象製品

ルーティセット BSタイプ

対象品番

BS-12125,B-12160,BS-12200

1. 試験項目	せん断試験
2. 試験日	2020年11月9日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ルーティセットBSタイプ(スリーブ打ち込み式) BS-12125 * 施工仕様が同じであるためBS-12125を 代表させて試験を実施した M12 125mm 17.3mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	18.0mm 60mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態
①	39.5	39.3	本体ねじ部破断
②	40.0		本体ねじ部破断
③	37.5		本体ねじ部破断
④	40.2		本体ねじ部破断
⑤	39.6		本体ねじ部破断




図1. 荷重変位曲線




図2. 試験装置概観