

# せん断試験成績書

対象製品

パットハンガー PTHタイプ

対象品番

PTH-38

1. 試験項目	せん断試験																						
2. 試験日	2020年05月13日																						
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場																						
4. アンカー仕様 品名 品番	パットTハンガー PTH-38																						
5. 施工母材 種類 寸法 厚さ	石膏ボード(GB-R) 450mm×450mm 12.5mm																						
6. 施工仕様 下穴径 施工方向	21.0mm 横向き *試験時に母材を倒し水平方向に加力。																						
7. 試験結果および試験装置概観																							
表1. 試験結果																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験体 No.</th> <th>せん断荷重 [kN]</th> <th>せん断荷重平均 [kN]</th> <th>破壊形態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>1.37</td> <td rowspan="5">1.30</td> <td>母材破壊</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>1.25</td> <td>母材破壊</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>1.24</td> <td>母材破壊</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>1.24</td> <td>母材破壊</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>1.39</td> <td>母材破壊</td> </tr> </tbody> </table>				試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態	①	1.37	1.30	母材破壊	②	1.25	母材破壊	③	1.24	母材破壊	④	1.24	母材破壊	⑤	1.39	母材破壊
試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態																				
①	1.37	1.30	母材破壊																				
②	1.25		母材破壊																				
③	1.24		母材破壊																				
④	1.24		母材破壊																				
⑤	1.39		母材破壊																				