引　張　試　験　成　績　書

対象製品

ル　ー　ティ　ア　ン　カ　ー　　Ｔ　タ　イ　プ

対象品番

Ｔ－５２５,Ｔ－５３０

unika

ユニカ株式会社

1．試験項目	引張試験
2．試験日	2008年6月11日
3．試験場所	ユニカ株式会社　岩手工場
4．アンカー仕様 品名 品番 首下長 外径	 ルーティアンカーTタイプ（芯棒打ち込み式） T－530 ＊施工仕様が同じであるためT－530を代表させて試験を実施した 30mm 5．0mm
5．施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	 普通コンクリート（無筋） 750×600×200 27N/mm^2
6．施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	 5．4mm 20mm ハンマーを使用しての下向き

7．試験結果および試験装置概観

表1．試験結果

試験体No.	引張荷重[kN]	引張荷重平均[kN]	破壊形態
①	5.4	5.6	コーン状破壊
②	6.1		コーン状破壊
③	6.3		コーン状破壊
④	5.0		コーン状破壊
⑤	5.2		コーン状破壊

unika
ユニカ株式会社